

Утверждаю:
Глава Чажемтовского сельского поселения
О.А. Даниловский
«27» _____ 2025 г.



План
мероприятий для подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.
Муниципальное образование «Чажемтовское сельское поселение»

№ п/п	Наименование объекта	Недостатки, выявленные в результате обследования	Запланированные мероприятия	Срок исполнения
1	Здание котельной с. Чажемто, ул. Школьная, 2/3	Техническое состояние – ограниченно работоспособное. Провести ремонт здания без усиления несущих конструкций, в т.ч. восстановить внутреннюю отделку здания, ремонт оконных проёмов, усиление проёма для инженерных коммуникаций, ремонт внешней отделки здания.	Внутренние работы: Потолок - Восстановление защитного слоя рабочей арматуры обетонированием, ремонт межплиточных швов с окраской потолка полностью. Стены - Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-песчаным раствором, сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен, окраска, усиление проема для прохождения инженерных коммуникаций (ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, монтаж металлического уголка 50х50х5 мм, устройство ввода в здание в стальной трубе (гильза), утепление гильзы, обрамление узла установки гильзы оцинкованной сталью). Окна - Демонтаж деревянных оконных блоков, установка пластиковых оконных блоков с отделкой. Наружные работы: Устройство примыканий около трубы из листовой оцинкованной стали, Оштукатуривание фасадов цементно-известковым раствором по камню (парапетная часть), устройство защиты кирпичной кладки парапетной части кровли из профилированного оцинкованного листа, устройство слива из листовой оцинкованной стали (карниз)	До 31.08.2025
2	Здание котельной д. Могильный Мыс ул. Зелёная 22/2	Техническое освидетельствование (обследование) строительных конструкций здания, котлов, дымовой трубы.	Техническое освидетельствование (обследование) строительных конструкций здания, котлов, дымовой трубы на соответствие действующим нормам и правилам и пригодность к эксплуатации.	31.08.2025 г.